



Mestská časť Bratislava–Vrakuňa

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č. 1

k Výzve na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“)

1. Verejný obstarávateľ:

Názov: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Sídlo: Šíravská 7

PSČ: 821 07

Mesto/obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

IČO: 00 603 295

Organizačná zložka: Referát investícií, obnovy a údržby objektov

Kontaktná osoba zákazky: Ing. Lucia Slobodníková

Telefón: +421 2 32373577, +421 948 134 595

E-mail: lucia.slobodnikova@vrakuna.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Jánošíková

Telefón: +421 2 32373578, +421 902 119 209

E-mail: lucia.janosikova@vrakuna.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.vrakuna.sk>

Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

2. Názov zákazky: Obnova povrchu existujúceho tréningového ihriska v areáli ŠK Vrakuňa

Otázka č. 1:

V súvislosti s vyhlásenou súťažou Obnova povrchu existujúceho tréningového ihriska ŠK Vrakuňa si dovoľujem zaslať žiadosť o nasledovné vysvetlenia:

- požadovaná výška vlákna umelej trávy je 50mm. Požaduje sa FIFA Quality alebo vyšší certifikát, avšak 50mm výška vlákna umelej trávy dosahuje požadované parametre FIFA Quality len s použitím pružnej podložky a táto sa v rozpočte nenachádza. Upozorňujem obstarávateľa, že požadovaná kvalita podľa platného certifikátu v naprojektovanom prevedení nebude dosiahnuteľná. Otázka je, či si túto skutočnosť obstarávateľ uvedomuje a prosím vysvetliť vzniknutý nesúlad medzi dokumentačnými /certifikačnými/ požiadavkami a odlišným technickým prevedením realizácie diela /bez použitia pružnej podložky/.
- požadovaná výplň je SBR gumovým granulátom - bezzápachovým. Prosím uviesť o aký konkrétny typ SBR gumového granulátu má obstarávateľ záujem, keďže každá guma má svoj zápach.

TELEFÓN
02/45522079, 02/45520574
02/45522154, 02/40204811

FAX
02/45257984
02/40204804

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB, a.s.
Č. účtu: 4424-062/0200

IČO: 00 603 295
DIČ:2020840118

web: www.vrakuna.sk
e-mail: podatelna@vrakuna.sk

Odpoveď č. 1 (spracovaná na základe vyjadrenia projektanta stavby):

V projekte je navrhovaný trávnatý povrch, ktorý by mal mať certifikát (typ trávy) FIFA Quality PRO - 50 mm, avšak nie je podmienené certifikátom na kompletnú konštrukciu povrchu vrátane podložia.

To znamená, že verejný obstarávateľ požaduje iba certifikát na umelú trávu a nie certifikát na konštrukčné vrstvy SBR a UT, ktorá by nemala byť certifikovaná po realizácii diela.

Typ, množstvo, frakcie granulátu by mal byť uvedený v certifikáte na trávu, ktorá je FIFA Quality PRO - Každý umelý trávnik, ktorý má certifikát FIFA Quality PRO má svoju skladbu a technické parametre vrátane granulátu s presnými technickými vlastnosťami, ktoré udáva certifikát.

V Bratislave, dňa 16. 11. 2021

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta